

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ37.В.00103
(номер сертификата соответствия)

ТР 0622932
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО «РОЛС К-ФЛЕКС». Адрес: 143560, Московская обл., Истринский р-н, с/о
(наименование и место- Новопетровский, пос. Румянцево. ОГРН: 1045003064303. Телефон (495) 589-23-40,
нахождение заявителя) факс (495) 589-23-40.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «РОЛС К-ФЛЕКС». Адрес: 143560, Московская обл., Истринский р-н, с/о
(наименование и место- Новопетровский, пос. Румянцево. ОГРН: 1045003064303. Телефон (495)
нахождение изготовителя 589-23-40, факс (495) 589-23-40.
продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС "НПО ПОЖЦЕНТР" ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 115408, г.
(наименование и место- Москва, ул. Советская, д. 15, стр. 1, тел. (495) 673-79-33, факс
нахождение органа по сертификации, (495) 673-13-27. ОГРН: 1077759457489. Аттестат рег. № ССПБ.RU.ПБ37 выдан 23.04.2009г. МЧС
выдавшего сертификат соответствия) России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Материал теплоизоляционный в виде трубок и
(информация об объекте сертификации, листов К-FLEX Energo (без покрытия; общая
позволяющая идентифицировать объект) толщина 3-32 мм), выпускаемый по ТУ
2535-004-75218277-09. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
25 3510

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях
(наименование технического регламента (технических пожарной безопасности (Федеральный
регламентов), на соответствие требованиям которого закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Класс
ко которых проводилась сертификация) пожарной опасности строительных материалов КМЗ: группа слабогорючие
(Г1), группа умеренновоспламеняемые (В2), группа с высокой дымообразующей способностью (Д3), группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2).

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Отчет об испытаниях № 489/РС от 14.01.2010 г. НИЛ ПВБ
ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ССПБ.RU.ИН.153 от
26.03.2009.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Сертификат пожарной безопасности № ССПБ. RU. ОП078. Н.
(документы, представленные заявителем в орган по 00153 от 11.03.2009 г.
сертификации в качестве доказательств соответствия требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 14.01.2010 по 13.01.2013

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия


В.Ю. Шитиков

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия


В.А. Литвинов

